



Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

1 Identifikační kód	BD/G1/3015		
2 Typ (provedení)	Čerpací stanice Muli Max (všechny varianty)		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Různé		
4 Použití	Sběr a automatické čerpání odpadní vody bez fekálií a odpadní vody s obsahem fekálií nad hladinu zpětného vzduší		
5 Výrobce	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3		
8 Harmonizovaná evropská norma a rok	EN 12050-1:2001-05 a EN 12050-2:2001-05		
9 První označení CE	2020		
10 Notifikované místo pro počáteční zkoušky	LGA (NB-No. 0197)		
11 Protokol o zkoušce č.	LGA Protokol o zkoušce 60283380-004 (Sita 200/260/300/400/500 N-ex-G) LGA Protokol o zkoušce 60283380-005 (Sat-V 75/ and 150/2/50D) LGA Protokol o zkoušce 60283380-006 (Sat-(100/150/200)/D)		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	EN 12050-1/-2	Vlastnost
	Vodotěsnost	4.2	vyhovuje
	Těsnost proti pronikání zápachu	4.2	vyhovuje
	Účinnost čerpání	článek 5	vyhovuje
	Mechanická rezistence	4.2, 5.2, 5.9 a článek 6	vyhovuje
	Hladina hluku	článek A.3	< 70 dB
Doba použitelnosti	4.2, 5.2, 5.9 a článek 6	vyhovuje	
13 Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	-		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Stadtlengsfeld, 22.04.2020

Peter Fröhlich
jednatel

